

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zadavatel : Obec Vonoklasy, Na Návsi 4, 252 28 Vonoklasy
 Název akce : **OV Vonoklasy**
 Odebral : GEMATEST, Jan Manda, Ing. .protokolu : 706/25
 Typ vzorku : typ A - dvouhodinový sm sný vzorek
 Metoda odb ru : SOP O02 - odb r v rozsahu akreditace
 Datum dodání : 24.4.2025 .zakázky : 3184/25
 Analýzy provedeny : 24.4.2025 - 29.4.2025 Strana : 1/2

| . vzorku | Ozna ení vzorku | Popis vzorku | Datum odb ru |
|----------|-----------------|--------------|--------------|
| - | - | - | - |
| 350 | P ítok | odpadní voda | 24.4.2025 |
| 351 | Odtok | odpadní voda | 24.4.2025 |

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

| Ukazatel | P ítok | Nejistota | Odtok | Nejistota | Jednotka |
|--------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| - | - | | - | | - |
| CHSK _{Cr} | 141 | 20% | 53 | 20% | mg/l |
| BSK ₅ | 90,0 | 25% | 6,7 | 25% | mg/l |
| NL 105 °C | 44 | 20% | 24 | 20% | mg/l |
| N-NH ₄ ⁺ | 85 | 10% | <0,050 | | mg/l |

Informace dodané zadavatelem jsou ozna eny symbolem #.

Zkušební laborato neodpovídá za informace dodané zadavatelem, které mohou mít vliv na platnost výsledk zkoušek.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laborato e reprodukován jinak než celý.

Pozn. k metodám

| Ukazatel | Metoda | Norma | Statut zk. |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|------------|
| BSK ₅ | SOP V37 | SN EN ISO 5815-1, SN EN 1899-2 | A |
| CHSK _{Cr} | SOP V13 | SN ISO 15705, návod firmy Hach | A |
| NL 105 °C | SOP V24 | SN EN 872 | A |
| N-NH ₄ ⁺ | SOP V01 | SN ISO 7150-1 | A |

Informace, které mají vztah k určené zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:

Pro stanovení NL 105 °C byl použit filtr ze skelných mikrovláken o průměrné velikosti pórů 1,2 µm od firmy FilterBio.

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Tato nejistota se neuvádí u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

Místo provedení zkoušek: Dr. Janského 954, 252 28 Černošice

Zkratky:

A - zkouška v rozsahu akreditace

N - zkouška mimo rozsah akreditace

SA - subdodávka v rozsahu akreditace



Vydal v Černošicích 15.10.2025

Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře