

Dodatečné informace k zakázce č. 1 (Vysvětlení ZD)

Název projektu: Obnova místních komunikací v obci Vonoklasy
Název zakázky: Obnova místních komunikací v obci Vonoklasy
Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31 a dle směrnice obce pro zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj a Středočeského kraje.

Název příjemce (zadavatele): Obec Vonoklasy

Sídlo zadavatele: Na Návsi 4, 252 28 Vonoklasy

IČ příjemce (zadavatele): 00241822

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Ing. Tomáš Beneš, starosta obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Dotazy uchazeče ze dne 25. 3. 2020

- 1) Ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky „poplatek za skládku“. Předpokládá zadavatel odvoz suti a bezplatné uložení na deponii zadavatele? Nebo doplní položky do výkazu výměr.
- 2) Pro úsek 2 je uvedena rozdílná skladba v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. V PD je uvedena skladba s vrstvou SC C8/10 tl. 150 mm a zámkovou dlažbou tl. 8 cm. Ve výkazu výměr je skladba bez vrstvy SC C8/10 a zámková dlažba je tl. 10 cm. Co zadavatel požaduje ocenit?

Dotazy uchazeče ze dne 26. 3. 2020

- 3) Výkaz výměr obsahuje následující položky:

1	K	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
1	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t

Výkaz výměr však neobsahuje položku pro uložení odpadů na skládku.
Má být uložení odpadů z frézování/odstranění podkladů/hloubení součástí ceny zhotovitele nebo budou odpady uloženy zdarma na skládku objednatele?

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) Materiál bude odvezen na deponii obce nedaleko od místa realizace (k dalšímu využití), tedy bez poplatku za skládkovné.

Ad 2) Platí výkaz výměr, akci prosím naceňte dle jeho položek. Skladba je tedy:

- 100mm betonová dlažba
- 40 mm ložná vrstva ŠD
- 150mm štěrkodrt'
- 200 mm vibrovaný štěrk

Ad 3) Materiál bude odvezen na deponii obce nedaleko od místa realizace (k dalšímu využití), tedy bez poplatku za skládkovné.

Ve Vonoklasech dne 30. 3. 2020

Podpis zadavatele:

